

M. Kujawa
IP. 63. 2024
pcuu

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	
WPLYNEŁO	
dnia	19. 03. 2024
Liczba	822/2024/P
podpis	RP

Protokół
Skwitowania usunięcia usterek
spisany dnia 18.03.2024

Dotyczy inwestycji:

„Budowa budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filii w Kolnie wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, 11 miejscami postojowymi, ogrodzeniem, kratownicowym masztem antenowym radiolinii o mocy nadajnika 10W, instalacją doziemną kanalizacji sanitarnej, instalacją doziemną pompy ciepła, instalacją doziemną elektryczną na terenie obejmującym działki nr 1899, 1898/5 położonym przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Kolnie”.

1. Zamawiający:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży reprezentowany przez:

Ewelinę Annę Potaś – Dyrektora

wraz z

- Małgorzatą Kujawą – Kierownika Działu administracyjno-gospodarczego
- Rafałem Piaścikiem – Kierwnikiem Sekcji informatyki i łączności
- Adamem Pilchem – Koordynatorem do spraw ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa Filii w Kolnie
- Bartosz Markowski – radca prawny

Uwagi:

bez uwag

2. Inspektorzy nadzoru:

- Robert Majchrzak - Inspektor nadzoru - branża konstrukcyjno-budowlana – koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego firmy SAFEGE S.A. Oddział w Polsce, ul. Aleje Jerozolimskie 134 lok. X, 02-305 Warszawa,
- Janusz Bałazy - Inspektor nadzoru – branża sanitarna przedstawiciel firmy SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce, ul. Aleje Jerozolimskie 134 lok. X, 02-305 Warszawa,
- Marek Mielnicki - Inspektor nadzoru – branża elektryczna przedstawiciel firmy SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce, ul. Aleje Jerozolimskie 134 lok. X, 02-305 Warszawa,
- Leszek Chmielewski – branża drogowa przedstawiciel firmy SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce, ul. Aleje Jerozolimskie 134 lok. X, 02-305 Warszawa,

Uwagi:

w protokole uczestniczył wyłącznie Pan Leszek Chmielewski; listony po ocenie brawo drogowej gwarant obiekta.

3. Wykonawca: „MAG-BUD” Piotr Lipski ul. Nowe Osiedle 11, 19-200 Grajewo

reprezentowany przez:

Piotra Lipskiego - Właściciela,

Mikołaja Parfiena – Kierownika budowy,

Uwagi:

bez uwag

4. Potwierdza się usunięcie usterek stwierdzonych dnia 26.022024r w zakresie opisanym poniżej.

4.1. Budynek:

a) Pokój ratowników – wymienić kasetony sufitowe na jednolite;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *bez uwag*

b) Szatnia męka - wymienić kasetony sufitowe na jednolite;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *bez uwag*

c) Pomieszczenie socjalne – zlikwidować zarysowania ścian po przeglądzie rocznym, po zlikwidowaniu do dalszej obserwacji;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *do usunięcia po przeglądzie rocznym*

d) Pomieszczenie gospodarcze – łączenie GK do przemalowania;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *połączenia nie wykonano, no łączenia płyt GK do obserwacji*

e) Pokój lekarza – wymienić pękniętą lampę sufitową, przetrzeć i przemalować ścianę przy drzwiach;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *bez uwag*

f) Pokój Pielęgniarki - zlikwidować zarysowania ścian po przeglądzie rocznym, po zlikwidowaniu do dalszej obserwacji;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *do usunięcia po przeglądzie rocznym*

g) Szatnia damska - wymienić kasetony sufitowe na jednolite;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *bez uwag*

h) Korytarz główny (duży) - zlikwidować zarysowania ścian po przeglądzie rocznym, po zlikwidowaniu do dalszej obserwacji, ściana pomiędzy łazienką dla niepełnosprawnych a pomieszczeniem gospodarczym do przetrzania i odmalowania;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *zarysowania do usunięcia po przeglądzie rocznym*

i) Garaż – tąta w innym kolorze pomiędzy bramami wjazdowymi do usunięcia, do zlikwidowania zacieki na suficie;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *obalono do usunięcia przy przeglądzie rocznym*

j) Pomieszczenie obok kotłowni - zacieki i przeciek na suficie – kapiąca woda do zlikwidowania, zlikwidować zarysowania ścian po przeglądzie rocznym, po zlikwidowaniu do dalszej obserwacji;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *zarysowania do usunięcia przy przeglądzie rocznym, zacieki do zlikwidowania przy przeglądzie rocznym*

k) Kotłownia - do zlikwidowania zacieki na suficie;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *do obserwacji czy nie pojawi się*

l) Pomieszczenie gospodarcze przy garażu - do zlikwidowania zacieki na suficie;

Usunięto/ ~~nie usunięto~~ /uwagi *do obserwacji*

[Handwritten signatures and initials]

f) pomieszczenie odpadów medycznych – ściany i sufity do przemalowania;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *nie są przy brzozy zew. refusyca
nie przy robotach.*

m) Poddasze – zlikwidować wadliwe łącznie jętki – wykonać wymian, wykonać otwór przez strop na peszel do kabla antenowego ϕ 40mm;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do otworu wstawić izolację
otworu*

4.2. Dach nad garażem.

a) poprawić zgrzewy papy na łączeniach;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do obserwacji*

b) zlikwidować zastoinę wody;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do obserwacji*

c) wymienić papę podkładową na wierzchnią;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do oceny impelktora*

d) uszczelnić w sposób trwały wywiewkę kanalizacji sanitarnej;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do oceny impelktora*

4.3. Budynek zewnątrz.

a) zlikwidować zanieczyszczenie elewacji nad wejściem głównym;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do obserwacji*

b) brak zaślepki przy oknie – pomieszczenie przy garażu – uzupełnić;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *brak uszcz.*

c) zastosować betonowe kinety przy wszystkich rurach spustowych;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *wymiana żwiru na piasek 30cm x 30cm*

d) uzupełnić wykruszenia fundamentu betonowego pod ogrodzeniem;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *wykonać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych*

4.4. Dach nad częścią socjalną.

a) wymienić papę podkładową na wierzchnią przy wentylatorze, poprawić spoiny i estetykę wykonania;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do oceny impelktora*

4.5. Elementy drogowe i zagospodarowania terenu.

a) obniżyć grunt o około 5 cm od obrzeży polbruk;u;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do wyprofilowania przy harmonizacji i kraw. trasy*

b) przeprofilować skarpy i powierzchnie płaskie;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *jak w pkt a*

c) uzupełnić humus;

~~Usunięto/~~ nie usunięto /uwagi *do wykonania w odpowiednich warunkach
atmosferycznych*

d) posiać trawę w odpowiednich warunkach atmosferycznych;

[Handwritten signatures and initials]

Usunięto/ nie usunięto /uwagi pole w pkt c)

e) oczyścić lub wymienić kostkę brukową zabrudzoną zaprawami;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

f) uzupełnić szczeliny w kostkach oraz pomiędzy krawężnikami a kostką mieszanką piasku z cementem;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

g) przełożyć nawierzchnie kostki wzdłuż budynku (opaska, strona od ul. Sienkiewicza) tak by wystawała do 0,5cm ponad poziom krawężnika;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

h) naprawić ubytki stopy betonowej pod bramą wjazdową;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi tylko w odpowiednich warunkach

i) wyregulować pokrywą studzienki teletechnicznej do poziomu kostki brukowej;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

j) sprawdzić równość ułożenia kostki i w miejscach wymagających regulacji przełożyć;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

k) wymienić wyszczerbione krawężniki przy łuku – brama wjazdowa;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

l) wykonać korektę linii obrzeża od miejsc postojowych do furtki;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

ł) wyprofilować spadek gruntu poza bramą od strony agregatu zewnętrznego;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

g) uzupełnić kostkę przy agregacie zewnętrznym;
Usunięto/ nie usunięto /uwagi bez uwag

Uwagi co do treści protokołu:

1. Istotnie nie usunąć uwag w odpowiednich dokumentach, a to sformułować, po odnie Inspektorów, nie później niż do 31.05.2024 r.
2. Protokół sporządzony w jednym egzemplarzu, stron proto także została nie może stać z nowymi.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:

Przedstawiciele Zamawiającego:

Erzsébet Votars
Margarita Vujec
István Votars
Károly Kőrös

[Handwritten signatures]

Walter Madysko

.....
.....

Inspektorzy Nadzoru

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Przedstawiciele Wykonawcy:

Janis Brest
Maksym Szypun

.....
.....
.....

