

Pytania z dnia 6.11.2023 r.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzyskanie zgłoszenia (w zamian za pozwolenie na budowę) ?

Tak

2. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia w związku z wydłużonym okresem na wydanie decyzji administracyjnych (np. DLCP, odstępstwo PKP lub na terenie PKP, Pozwolenie wodnoprawne) ?

Tak, jeśli terminy wydania decyzji administracyjnych będą wydłużone.

3. Z jakiego materiału należy zaprojektować sieć?

PE HD 100-RC

4. Czy planowana sieć ma być magistralną czy rozdzielczą?

Rozdzielcza

5. Czy w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie przyłączy? lub przetęczeń istniejących przyłączy?

Istniejące przyłącza należy połączyć z projektowaną siecią.

6. Czy istniejącą sieć fi160mm należy przewidzieć do likwidacji?

Tak

7. Proszę o potwierdzenie czy w zakres projektu wchodzi przejście przez teren PKP? istniejąca sieć fi 315mm znajduje się już za torami.

Teren PKP jest poza zakresem opracowania. Zmiana średnicy Dn300/Dn150 jest w komorze K – załącznik graficzny.

8. Informuję, iż w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub uzgodnienia przejścia przez teren PKP termin wykonania Zamówienia tj. do dn. 30.05.2024r. jest nie możliwy do wykonania. (dodatkowo brak jest Miejscowego Planu więc trzeba uzyskać DLCP). Czy Zamawiający w tym przypadku przedłuży termin wykonania bez naliczania kar umownych?

Odpowiedź p.2

9. Prosimy o zmniejszenie wymiaru kar umownych za nieterminowe wykonania Zamówienia.

Nie zgadzamy się.

10. Proszę o udostępnienie warunków technicznych na przedmiotowe prace.

Warunki techniczne będą wydane na wniosek projektanta.

11. Czy Zamawiający będzie wymagał uzgodnienia koncepcji sieci? Jeżeli tak to w jakim terminie od złożenia uzgodni przebieg trasy?

Tak, jeden miesiąc.

12. Jaki termin przewiduje Zamawiający na uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu i technicznego?

Dwa tygodnie.

13. Czy Zamawiający przewidują publiczne otwarcie ofert? Publiczne udostępnienie protokołu z otwarcia ofert?

Nie.

**Prezes Zarządu**  
MPWIK Sp. z o.o w Łomży

Mariusz Konopka