

Łomża, 2024.02.22

**Dostawa wodomierzy nowych dla odbiorców Miasta Łomża”
oznaczonego znakiem sprawy PG 1S/2024 wyjaśnienie treści SIWZ.**

Pytanie nr 1:

Zamawiający w wymaganiach szczegółowych dla wodomierzy wg pkt. 3a.1 i 3a.2 wskazuje następujące wymaganie:

„możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania cech legalizacyjnych”

następnie Zamawiający w wymaganiach szczegółowych dla wodomierzy wg. pkt 3a.3, 3a.4, 3a.5 oraz wg. pkt 3a.6, 3a.7, 3a.8, wskazuje:

„możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.1 i 3a.2:

Możliwość wyposażenia wodomierzy w moduły radiowe kompatybilne z systemem odczytowym Zamawiającego „LibraRS” w trakcie eksploatacji wodomierzy bez zrywania cech legalizacyjnych.

Zamawiający doprecyzowuje wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.3, 3a.4, 3a.5 oraz wg. pkt 3a.6, 3a.7, 3a.8 :

Możliwość montażu modułu radiowego kompatybilnego z systemem odczytowym Zamawiającego „LibraRS” , w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych.

Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

