

Łomża, 2024.02.22

**Dostawa wodomierzy nowych dla odbiorców Gminy Piątnica”  
oznaczonego znakiem sprawy PG 2S/2024 wyjaśnienie treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający w wymaganiach szczegółowych dla wodomierzy wg pkt. 3a.1 i 3a.2 wskazuje następujące wymaganie:

„możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania cech legalizacyjnych”

następnie Zamawiający w wymaganiach szczegółowych dla wodomierzy wg. pkt 3a.3, 3a.4, 3a.5 oraz wg. pkt 3a.6, wskazuje:

„możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.1 i 3a.2:

Możliwość wyposażenia wodomierzy w moduły radiowe kompatybilne z systemem odczytowym Zamawiającego „LibraRS” w trakcie eksploatacji wodomierzy bez zrywania cech legalizacyjnych.

Zamawiający doprecyzowuje wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.3, 3a.4, 3a.5 oraz wg. pkt 3a.6:

Możliwość montażu modułu radiowego kompatybilnego z systemem odczytowym Zamawiającego „LibraRS” , w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych.

Prezes Zarządu  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Łomży

  
Maciej Andrzej Borysewicz

