





LEGENDA:

- Istniejące elementy elektroenergetyczne przeznaczone do demontażu
- Istniejące elementy elektroenergetyczne
- Projektowane elementy elektroenergetyczne

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo-prądowy

UWAGA!

- Istniejącą rozdzielnicę RG oraz zewnętrzne drzwi wnęki rozdzielnicy należy zdemontować, a istniejące obwody, które nie będą demontowane, przrepiąć do nowej rozdzielnicy.
- Fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie.
- Rozdzielnicę wykonać jako podtynkową umieszczoną w miejscu zdemontowanej rozdzielnicy.
- W rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca.

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY TPG

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

meander pracownia architektury

15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1, tel 0 509 406 850

NAZWA ZADANIA

REMONT POMIESZCZEŃ PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ I BUDOWLANEJ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKTANT–ELEKTRYKA:

mgr inż Robert Grodzki

upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

WSPÓŁPRACA–ELEKTRYKA:

mgr inż Mateusz Woszczenko

FAZA PROJEKTU	BRANŻA
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYKA

ADRES	DATA OPR.	SKALA	NR RYS.
ul. Zielona 21, 18–400 Łomża woj. podlaskie	28.09.2017	–:–––	E-3

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA – ZABRONIONE!