



- przewody odprowadzające do uzziemienia prowadzić w rurze inst. odgromowej (średnica wewnętrzna 16 mm, zewnętrzna 20 mm) w warstwie ocieplenia budynku
- wykorzystać istn. uziom poziomy, sprawdzić i w razie potrzeby wykonać dodatkowo uziom szpiłkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce probierczej

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------|
| "DOM-BUD" Suwałki | | specjalność: elektryczna | |
| TEMAT: | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | SKALA: 1:100 | E1 |
| ADRES: | ul. Wojska Polskiego 3 18-400 ŁOMŻA nr 10267, 10266, 10273, 10271, 10115 | RYSUNEK: Rzut dachu Instalacja odgromowa | |
| PROJEKTANT: | IMIĘ I NAZWISKO: tech. Wiesław Baluta | NR UPR. SUW 86/90 | DATA 11.12.2018 PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Paweł Szymczyk | POM01033/WOJEW0108 | 11.12.2018 |