


Instalacja zraszania
rury PP PN 10 lub PE

Osiowa dysza ze stał nierozdzielnej lub
tworzywowa 1/4" kąt rozprysu 120°

Elektryzować z drożyny z sensorem wiatrem,
do układów zraszania wodą

Zawór oddzielający

Zawór spustowy DN 25



BIURO PROJEKTOWE:		AK NOVA Sp. z o.o. Ul. Mięgowska 3, 80-161 Poznań	
NAMIA	Rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odbioru ścieków	Miejscowość: Gmina Miejska Poznań, ul. Mięgowska 3, 80-161 Poznań	
ADRES	ul. Mięgowska 3, 80-161 Poznań	Miejscowość: Gmina Miejska Poznań, ul. Mięgowska 3, 80-161 Poznań	
OBIEKT	BIOREAKTOR, WENTYLATOROWNIA, BIOFILTR	Miejscowość: Gmina Miejska Poznań, ul. Mięgowska 3, 80-161 Poznań	
INWESTOR	Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Akademicka 22, 85-460 Łódź	Miejscowość: Gmina Miejska Poznań, ul. Mięgowska 3, 80-161 Poznań	
KODZU OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANI ZAWIENI	Miejscowość: Gmina Miejska Poznań, ul. Mięgowska 3, 80-161 Poznań	
PROJEKTOWAL	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
SPRAWDZIE	tytuł i nazwisko	tytuł i nazwisko	tytuł i nazwisko
OPRACOWAL	tytuł i nazwisko	tytuł i nazwisko	tytuł i nazwisko
TYTUŁ RYS.	RZUT PRZYZIEMI	AK NOVA Sp. z o.o.	
DATA	21.11.2016 r.	SKALA	1:100