



Łomża, dnia 14.10.2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup z dostawą materiałów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb MPGKiM ZB”

W dniu 12.10.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia o treści, jak niżej:

I zestaw pytań i odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy w miejsce opraw COSMO LED zaakceptujecie Państwo oprawy o mocy 70 W i strumieniu 11900 lm? (karta katalogowa proponowanego produktu w załączeniu) ?
2. Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty dla Części 1 zamówienia z wyłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza opraw o mocy 70 W i strumieniu 11900 lm.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty dla Części nr 1 zamówienia z wyłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego.

II zestaw pytań i odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Której rozdzielnicy ze schematu dotyczy zapytanie .
2. Czy rozdzielnica z zapytania ma być sprefabrykowana.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zapytanie dotyczy wykonania rozdzielnicy RM, RG oraz rozdzielnicy z odpływami do wymienionych.
2. Tak, rozdzielnice mają być sprefabrykowane.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.