



Łomża, dnia 19.10.2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup z dostawą i montażem trybuny modułowej, piłkochwyków i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych położonego przy ul. Katyńskiej w Łomży”

W dniu 18.10.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia o treści, jak niżej:

Pytania Wykonawcy:

1. Ogrodzenie ma być wykonane z siatki plecionej, ślimakowej z oczkiem 50 x 50 mm, H-4 m, czy chodzi o ogrodzenie panelowe, typu 3D wykonane z dwóch paneli ogrodzeniowych (2 x H-2 m) montowanych jeden nad drugim ? Jeżeli ma to być ogrodzenie panelowe to proszę podać z jakiej gr. drutu ma być ono wykonane (fi 4 mm czy fi 5 mm) i jakiej wys. ma być podwalina betonowa pod ogrodzeniem (H-200 mm czy H-300 mm) ?
2. Jakiej wielkości oczko ma być w siatce piłkochwytu (do piłki plażowej wystarczy 100 x 100 mm) i z jakiej gr. sznurka ma być wykonana (3, 4 czy 5 mm)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. W wycenie można uwzględnić ogrodzenie z siatki, jak również z paneli ogrodzeniowych.
2. W wycenie należy uwzględnić grubość drutu fi 4 mm, wysokość podwaliny betonowej pod ogrodzeniem H – 200 mm.
3. W wycenie należy uwzględnić oczka 100 x 100 mm, grubość sznurka 4 mm.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.