



Łomża, 7.07.2022 r.

DAT.263.301.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4A w Łomży*”

Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W dniu 5.07.2022 r. oraz 6.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia o treści, jak niżej:

Część nr 1 (materiały hydrauliczne):

1. Poz. 2 – 10 Czy Zamawiający potrzebuje na pewno otulinę z wełny mineralnej zabezpieczoną folią PCV czy może :
 - otulinę z poliuretanu zabezpieczoną folią z PCV
 - otulinę z wełny mineralnej zabezpieczoną folią aluminiowąProsimy o uściślenie pozycji oraz podanie odpowiednich średnic wewnętrznych i grubości produkowanych dla danej otuliny
2. Poz. 11-15 Czy uchwyty mają być z tworzywa boczne odpowiednie dla rur z PP?
3. Poz. 16-21 Czy uchwyty mają być:
 - metalowe czy metalowe z gumą?
4. Poz. 36-41 Czy rury PP mają być zwykłe o ciśnieniu PN 20 czy stabilizowane włóknom szklanym?
5. Poz. 42-47 Prosimy o podanie właściwych średnic dla rur ocynkowanych oraz grubości ścianki wymaganych dla poszczególnych średnic rur ocynkowanych. Podane średnice są właściwe dla rur miedzianych.

Część nr 3 (ciepłomierze, wodomierze):

1. Jaki przepływ mają mieć ciepłomierze mieszkaniowe? Czy wystarczy 0,6 m³/h?

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Część nr 1 (materiały hydrauliczne):

1. W wycenie proszę uwzględnić otulinę z PUR w osłonie PCV.
Otulina z PUR w osłonie PCV o średnicach:
 - I. Dla rur ze stali węglowej i ocynkowanej:
 - a) rura fi 15 – fi 15 grubość izolacji 20 mm,
 - b) rura fi 18 – fi 18 grubość izolacji 20 mm,

- c) rura fi 22 – fi 23 grubość izolacji 20 mm,
- d) rura fi 35 – fi 36 grubość izolacji 30 mm,
- e) rura fi 42 – fi 44 grubość izolacji 40 mm.

II. Dla rur PP-R:

- a) rura fi 16 – fi 18 grubość izolacji 20 mm,
 - b) rura fi 20 – fi 23 grubość izolacji 20 mm,
 - c) rura fi 25 – fi 28 grubość izolacji 30 mm,
 - d) rura fi 32 – fi 36 grubość izolacji 30 mm.
2. Uchwyty systemowe z tworzywa do rur PP-R.
 3. Uchwyty metalowe z gumą.
 4. Rury PP stabilizowane.
 5. Podane średnice są właściwe, dotyczy rur ze stali węglowej i ocynkowanej (rury stalowe cienkościenne).

Część nr 3 (ciepłomierze, wodomierze):

1. DN 15 qnom 0,6 m³/h przystosowany do zabudowy systemu radiowego (do zdalnego odczytu).

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR
MPGniM Z.B. w Łomży
mgr Bernadeta Kłynicka

REFERENT
ds. administracyjno-technicznych
Ewelina Duchnowska

Opracował:

Ewelina Duchnowska – Referent ds. administracyjno-technicznych tel. (86) 218 64 88