



Łomża, 18.07.2022 r.

DAT.263.332.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4A w Łomży”

Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W dniu 18.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia o treści, jak niżej:

Część nr 3 (ciepłomierze, wodomierze):

1. Proszę o informację czy ciepłomierz ma być mechaniczny czy ultradźwiękowy?

Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

1. Ciepłomierz musi być ultradźwiękowy.

Powyższe wyjaśnienie jest integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR
MPGKM ZB w Łomży
mgr Bernadeta Krynicka

REFERENT
ds. administracyjno-technicznych

Ewelina Duchnowska

Opracował:

Ewelina Duchnowska – Referent ds. administracyjno-technicznych tel. (86) 218 64 88

Zakład Dróg i Zieleni
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
tel. (86) 212 51 69
e-mail: zdiz@mpgkim.lomza.pl

Zakład Oczyszczania Miasta
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
tel. 503 154 964
e-mail: zom@mpgkim.lomza.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
tel. (86) 216 56 65
e-mail: zgm@mpgkim.lomza.pl