

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
ZAKŁAD BUDŻETOWY  
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22  
tel. 86 218-64-88 fax. 86 218-36-22

Łomża, dnia 9.03.2020 r.

DAT / 12.35 / 2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup z dostawą materiałów elektrycznych i oświetleniowych dla remontowanego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej lokalu w budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społecznej - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego"

W dniu 6.03.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego o treści, jak niżej:

## Zapytanie nr 1

### Część 1

*Sprzeczny opis. Oprawy typu panel LED 60x60 nie występują o stopniu ochrony IP45. Takiego stopnia ochrony dla opraw nie ma.*

*O jakim stopniu ochrony należy wycenić oprawę? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.*

*O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić oprawę, ponieważ podanie poboru mocy 60W nie określa w żaden sposób parametrów świetlnych? Oprawa o większym zużyciu mocy elektrycznej nie musi posiadać większy strumień świetlny, aniżeli oprawa pobierająca mniejszą moc elektryczną?*

*Proszę doprecyzować opis przedmiotu zamówienia, by na etapie realizacji przedmiotu umowy nie było problemów z odbiorem towaru przez Zamawiającego i ewentualnych nieporozumień, ponieważ asortyment nie został dokładnie opisany.*

### Część 2

*Czy tablica ma być wykonana w wersji natynkowej, czy podtynkowej?*

*Jaka jest głębokość tablicy?*

*Czy należy wycenić liczniki?*

*Czy odejścia na poszczególne obwody z zabezpieczeń należy zrobić na złączkach, czy też nie, ponieważ w prawej części tablicy jest narysowanych, aż 4x20=80 modułów?*

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18

*Czy należy wycenić podstawy bezpiecznikowy, ponieważ w lewej dolnej części tablicy o wysokości 300 jest narysowanych 5 symboli podobnych do podstaw bezpieczników BM?*

*Proszę doprecyzować opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.*

## **Zapytanie nr 2**

*W części 1 pozycji 1 wymagacie Państwo Oprawy oświetleniowej wewnętrznej LED kasetonowej. 60 cm x 60 cm. 60 W. barwa biała. IP-45 podtynkowa, sufit.*

*Prosimy o podanie przykładowej oprawy ze wskazaniem producenta i nr katalogowego.*

Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

### **Część 1**

Oprawy typu panel LED stopień ochrony - winno być IP 20.  
Pobór mocy 36W, barwa światła 4000K, kąt świecenia 120 stopni.

### **Część 2**

Głębokość tablicy 2 5 cm, podtynkowa.  
Nie należy wyceniać liczników oraz podstaw bezpiecznikowych.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*mgr inż. Mariusz Zięba*

#### **Publikacja:**

1. strona BIP Zamawiającego
2. Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

#### **Opracował:**

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896

SPECJALISTA  
dla zamówień publicznych  
rozliczeń materiałowych  
*mgr Krzysztof Pijanowski*