

Łomża, dnia 29.07.2020 r.

DAT ..31.07..... / 2020

dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie i montaż reklamy świetlnej na dachu budynku Miejskiej Hali Targowej przy ul. Sikorskiego 176A w Łomży”

W dniu 27.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia o treści, jak niżej:

1. Proszę o wyjaśnienie – czego ma dotyczyć ta kompensacja w oświetleniu LED.
2. Proszę również o przesłanie rysunków technicznych dachu. Czy dach jest płaski, dwuspadowy, jak na zdjęciu ? Jest to ważne przy obliczeniu kosztów podkonstrukcji.

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Elementy reklamy świetlnej LED nie powinny generować mocy biernej oddanej (zwanej inaczej „mocą bierną pojemnościową”). Z tego powodu Wykonawca może złożyć ofertę wariantową na wykonanie i montaż reklamy świetlnej LED z kompensacją mocy biernej oddanej.
Szerzej o zagadnieniu mocy biernej oddanej np. na stronie internetowej:
https://www.korporacjasystem.pl/kompensacja_mocy_biernej_pojemnosciowej_artykul.html.
2. Dach budynku Miejskiej Hali Targowej jest dwuspadowy. Rysunki techniczne w załączeniu.


Jednocześnie, mając na względzie zasady uczciwej konkurencji oraz ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 31.07.2020 r., godz. 15:00.


ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Mariusz Zapert

Otrzymują:
zainteresowani Wykonawcy

Publikacja na stronie BIP Zamawiającego.

Opracował:
Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896


SPECIALISTA
ds. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski