

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wentylacji w pomieszczeniach bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży przy ul. Akademickiej 22.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w pomieszczeniach warsztatowo – socjalnych w budynku przy ul. Akademickiej 22 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- b) remont wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach warsztatowych Zakładu Dróg i Zieleni w budynku przy ul. Akademickiej 22 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Wymagania dot. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w pomieszczeniach warsztatowo – socjalnych w budynku przy ul. Akademickiej 22:

- a) centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem o wydajności $V_n=V_w=800 \text{ m}^3/\text{h}$ z nagrzewnicą elektryczną + automatyka + $\Delta p=300 \text{ Pa}$ podwieszana,
- b) przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I z udziałem kształtek o średnicy do 315 mm ok. 100 mb,
- c) czerpnia ścienna kołowa – 1 szt.,
- d) wyrzutnia ścienna kołowa – 1 szt.,
- e) tłumik akustyczny – 2 szt.,
- f) ocieplenie rur wentylacyjnych wełną mineralną gr. 30 mm w płaszczu z folii aluminiowej,
- g) anemostaty kołowe o średnicy 160 mm, nawiewne - 6 szt.,
- h) anemostaty kołowe o średnicy 125 mm, nawiewne - 4 szt.,
- i) anemostaty kołowe o średnicy 160 mm, wywiewne - 6 szt.,
- j) anemostaty kołowe o średnicy 125 mm, wywiewne - 4 szt.,
- k) podłączenie centrali do instalacji elektrycznej,
- l) uruchomienie centrali oraz przeszkolenie obsługi.

4. Wymagania dot. instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach warsztatowych Zakładu Dróg i Zieleni w budynku przy ul. Akademickiej 22:

- a) montaż wentylatora dachowego z regulatorem obrotów:
 - wentylator dachowy wyciągowy – 2 szt.,
 - regulator obrotów – 2 szt.,
- b) podłączenie elektryczne – 2 kpl.,
- c) anemostaty kołowe o średnicy 160 mm – 4 szt.,
- d) nawiew powietrza do pomieszczeń – 2 kpl.
- e) uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi.

Wymagany okres gwarancji na urządzenie oraz wykonane prace – min. 36 miesięcy.

4. Wymagania ogólne:

- a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
- b) Zastosowane materiały oraz urządzenia powinny spełniać obowiązujące normy oraz być dopuszczone do obrotu,
- c) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz przekazania jej Zamawiającemu.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
- b) cena jest niezmienna w okresie realizacji zamówienia publicznego,
- c) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

SPESJALISTA
ds. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno-Technicznym, tel. (+48) 513 026 896