

Łomża, dnia 21.02.2019 r.

DAT 745 / 2019

dotyczy: postępowania pn. „Zakup z dostawą materiałów wodno - kanalizacyjnych”

W dniu 21.02.2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty o treści, jak niżej:

1. Czy wpusty mają mieć kołnierz pełny czy 3/4 ?
2. Czy wąż D 400 DN 600 ma mieć pokrywę żeliwną czyz wypełnieniem betonowym ?
3. Jaka ma być wysokość włączów i wpustów czy standardowa H 115 czy H 150 ?

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Wpusty powinny posiadać kołnierz 3/4.
2. Wąż D 400 DN 600 powinny posiadać pokrywę żeliwną.
3. W wycenie należy uwzględnić włązy o wys. H 115 z blokadą przesuwną, wpusty o wys. H 115 z zawiasem i zatrzaskiem.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Mariusz Zapert

Zaakceptował:

Mariusz Zapert – Zastępca Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży, tel. (86) 218 64 88

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896